



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש מחוז צפון – תחנת גליל גולן



| # | תאור דרישה | הערות המפקח |
|----|---|---|
| | הנכס; 3. כל בניין הנמצא במרחק 10 מטר מגבולות הנכס; 4. הפרעות לפעילות רכבי כיבוי; 5. יסומנו דרכי הגישה לרכבי כיבוי; 6. קווי צנרת המים וקוטרים, מיקום ברזי הכיבוי אש וברזי הסנקה ומגופים; 7. אמצעי כיבוי וסידורי מניעת דליקות; 8. חומרים דליקים ושימוש בגפ"מ; 9. מתקני חשמל; 10. דרכי מילוט; 11. אפיון הפעילות במתחם; 12. לתרשים תצורף תכנית הבטיחות (הנחיות תכנון) של יועץ הבטיחות לאירוע; 13. באירועים בשטח גדול יש להגיש תכנית סביבה בקני"מ 1: 500 / 1: 1000 | |
| 7 | אזור מגודר מחוץ לבניין; באזור מגודר מחוץ לבניין, שאינו מקורה, יהיו שתי דרכי מוצא לפחות, נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש אורך האלכסון של האזור המגודר; בעבור תפוסה גדולה מ-6000 אנשים יהיו 3 דרכי מוצא לפחות, בעבור תפוסה גדולה מ-9000 אנשים יהיו 4 דרכי מוצא לפחות. | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |
| 8 | חל איסור מוחלט למקם כבלי חשמל מעל מתקן ההדלקה | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |
| 9 | פס הפרדה/ בידוד בין הקהל לעמדת ההדלקה הינו 4-6 מטר. | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |
| 10 | יש לתקן פלטות פח /זכוכית בחזית האחורית אשר ימנעו נפילת גיצים | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |
| 11 | שילוט; ויתקנו שלטים שבהם נכתב: "יציאה" או "יציאת חירום" מעל פתחי היציאה. ויתקן שילוט מורה על מעברים המוליכים ליציאה. ויתקן שילוט תקני לציון לוח חשמל, עמדות כיבוי אש, מתקני בטיחות. | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |
| 12 | כתובת וסמלי אש יהיו לפי הוראה מספר 524 בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש – משואות, סיסמאות אש ותהלכות לפידים. | באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום הדרישה לעיל |

רשימת אישורים נדרשים

| # | תאור דרישה | הערות הדרישה בייעוד | תקינות | הערות המפקח |
|---|---|--|---------------|---|
| 1 | מהנדס/יועץ בטיחות אש: אישור ליישום נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש; ובמידה ונידרש: 1. אישור מעיד על תקינות מערכת מתקן ההדלקה 2. קיום תנאי ההדלקה: ניכוש עשביה, מרחקי בידוד, כבלי חשמל וכו' | ובמידה ונידרש: 1. אישור מעיד על תקינות מערכת מתקן ההדלקה 2. קיום תנאי ההדלקה: ניכוש עשביה, מרחקי בידוד, כבלי חשמל וכו' | לא הוגש אישור | יש להציג ביום הארוע הנוכחי אישור בדיקה של מהנדס/יועץ בטיחות אש כפי המצויין לעיל בתיאור הדרישה והערות לדרישה בייעוד בנוסף יש להציג אישור קונסטרוקטור ליציבות המתקנים הבמה, הדלקה, יציעים, רמקולים וכו' בשטח הארוע עפ"י חוק תכנון הבניה |
| 2 | אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום, נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן - חוק החשמל) ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי לשעת חירום וטבלה המפרטת את מיקום לוחות חשמל, מספרם ואת גודל האמפר של כל לוח. האישור ייתן על-ידי בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il ; כולל התייחסות לתקינות גנרטור. | כולל התייחסות לתקינות גנרטור. | לא הוגש אישור | יש להציג ביום הארוע הנוכחי אישור בדיקה של חשמלאי בודק למכלול מערכות החשמל של מתחם הארוע ההדלקה ומתקני החשמל בהתאם |
| 3 | אישור תחזוקאי / מבקר מטפים בהתאם לסוג המטפה כפי שנדרש בתי"י 129 חלק 1. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il | | לא הוגש אישור | יש להציג אישורי תקינות שנתית למטפי הכיבוי האש עפ"י ת"י 129 ע"י מבקר שנתי או תחזוקאי מוסמך |
| 4 | אישור של מבצע הדרכה, על ביצוע הדרכה לעובדי העסק/ נכס בתחום בטיחות אש. | | לא הוגש אישור | יש להציג ביום הארוע הנוכחי כפי הנדרש לעיל את אישור הדרכה |



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



3. הערות והתניות :

ניתן לשלוח את האישורים באופן הבא :

א. בפקס :

ב. בדואר אלקטרוני : מפקח/ת יעקב אדרי : tservice@102.gov.il מזכירות : tservice@102.gov.il

יש לוודא קבלת האישורים.

4. אגרה לתשלום

רצ"ב אגרה מספר 2373005 על סך 2991.00 ₪ לתשלום המוגשת לפי הנדרש בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.

בכבוד רב,

טפסר/מ שמעון שאולי
מפקד תחנה אזורית

בטיחות אש